Učin kotla (kW)	Priključak VTC 512 (vanjski navoj)	Tip cirkulacijske pumpe		Volumen akumulacijskog spremnika CAS uz pirolitičke kotlove BioTec-C, BioTec-L i BioTec Plus
		Grundfos	Wilo	
14-25	5/4''	Alpha1 25/32-40	Yonos PICO 30/1-4	Minimalno 40 lit./kW kotla
26-40	5/4''	Alpha1 32-60	Yonos PICO 30/1-6	
41-50	5/4''	Alpha1 32-80	Yonos PICO 30/1-8	
51-60	5/4''	Alpha1 32-40	Yonos PICO 30/1-8	
61-70	6/4''	Alpha1 32-40	Yonos PICO 30/1-8	

Prijedlog odabira LTC grupa i CRA motornih pogona za 3-putne miješajuće ventile:

Učin kotla (kW)	Priključak LTC 361 (unutarnji navoj)	Priključak LTC 381 (unutarnji navoj)	Priključak VTC 512	Priključak CRA 211 + 3-putni ventil + pumpa	Priključak CRA 121 + 3-putni ventil + pumpa
14-40	5/4''	--	--	--	--
41-50	--	6/4''	--	--	--
51-70	--	--	vidi str. 60	--	--
71-110	--	--	--	DN50	--
111-580	--	--	--	--	DN65-DN150